

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.02855

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019306

Общество с ограниченной ответственностью «Территория цвета»
 Адрес: 125438, РОССИЯ, город Москва, Лихоборская набережная, дом 3.
 ОГРН: 1077764467714. Телефон: +74959610099, факс: +74959610099, e-mail: info@t-z.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Территория цвета»
 Адрес: 125438, РОССИЯ, город Москва, Лихоборская набережная, дом 3.
 ОГРН: 1077764467714. Телефон: +74959610099, факс: +74959610099, e-mail: info@t-z.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентный огнезащитный антикоррозионный состав «Декотерм-Эпокси» для металлических конструкций, выпускаемый по ТУ 2312-010-84152034-2014. Нанесение состава на металлоконструкции в соответствии с ТИ № 010-И. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 53295-2009 с изм. № 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группы огнезащитной эффективности, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0016294).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-421/10-2017 от 30.10.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.OC05.СМК.00189 от 02.03.2017 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2017 по 29.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

П.В. Перерва

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ68.В.02855

(обязательная сертификация)

№ 0016294

Приложение №1

Группа огнезащитной эффективности продукции

Огнезащитное покрытие в следующем составе:

- грунт марки «Masscoroxy 1264» (изготовитель Филиал ООО «ТЕКНОС»), с толщиной сухого слоя не менее 0,1 мм;
 - двухкомпонентный огнезащитный антикоррозионный состав «Декотерм-Эпокси» (ТУ 2312-010-84152034-2014) с толщиной сухого слоя не менее 0,78 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,78 кг/м² без учета потерь);
 - финишное покрытие марки «Masscorur 14» (изготовитель Филиал ООО «ТЕКНОС») с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм
- при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

подпись

М.В. Ануфриков
инициалы, фамилия

П.В. Перерва
инициалы, фамилия