



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00706/24

Серия **RU** № **0540575**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКО". Место нахождения (адрес юридического лица): 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ/ПОМ/КОМ. 1/П/147. Адрес места осуществления деятельности: 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ/ПОМ/КОМ. 1/П/147. Основной государственный регистрационный номер: 1141322000038. Телефон: +74952580099. Адрес электронной почты: info@dekoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКО". Место нахождения (адрес юридического лица): 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, ТЕР. АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ/ПОМ/КОМ. 1/П/147. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 431774, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ДУБЁНСКИЙ РАЙОН, С. ПОВОДИМОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ 112Б. Основной государственный регистрационный номер: 1141322000038.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: краска атмосферостойкая огнезащитная «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р», выпускаемая по ТУ 2317-005-12943630-2016 Атмосферостойкая огнезащитная краска "ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р". Технические условия. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4181/О-24 от 22.08.2024 г. выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-197.24-02 от 18.07.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Виноградов Владимир Витальевич, Елистратова Анастасия Викторовна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности", п.п 3.4, 6.1 Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 1041971) Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 04.06.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.08.2024 **ПО** 26.08.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

Виношапкин Игорь Станиславович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00706/24

Серия **RU** № **1041971**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824997000	Средство огнезащиты для стальных конструкций: краска атмосферостойкая огнезащитная «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р» толщиной сухого слоя 0,87 мм (расход, установленный изготовителем - 1,52 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённая согласно Технологической инструкции ТИ № 005-И «Устройство и эксплуатация системы покрытий на основе атмосферостойкой огнезащитной краски «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р» на акриловую грунт-эмаль «KINDLAC ACRYL» (ООО «КОРРИНДУСТРИЯ», ТУ 20.30.22-006-41859220-2023) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, с финишным покрытием из акриловой грунт-эмали «KINDLAC ACRYL» (ООО «КОРРИНДУСТРИЯ», ТУ 20.30.22-006-41859220-2023) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут).	ТУ 2317-005-12943630-2016 «Атмосферостойкая огнезащитная краска «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р». Технические условия;

Хранение продукции в плотно закрытой таре при температуре не ниже -40°C и не выше +40°C.

Исключить попадание воды и агрессивных веществ.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой - один год со дня изготовления.

Эксплуатация покрытия возможна в интервалах температур от -50°C до +60°C и относительной влажности до 100%.

Срок эксплуатации огнезащитного покрытия составляет не менее 15 лет, при соблюдении всех условий Технологической инструкции ТИ № 005-И от 07.06.2016г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

Кривошапкин Игорь Станиславович (Ф.И.О.)